

花蓮縣秀林鄉富世國小 103 年校園防汛安全檢查表

檢查人：		檢查日期：			
檢查建築物名稱(地點)：					
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容	改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。				
	網架有無鏽損、斷裂現象。				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。				
	天花板有無漏水的現象。				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。				
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。				
電梯 電梯坑	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。				
	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。				
走廊	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)				
	走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。				
屋頂	走廊排水是否正常，未見積水。				
	屋頂有無漏水現象。				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。				
戶外	樓梯間有無裝置照明設備。				
	樓梯間有無明顯標示、標線。				
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。				
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。				
	完成低漥、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。				
清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。					
其它	戶外懸掛物穩定不搖晃。				
	校內外排水系統無阻礙。				

花蓮縣秀林鄉富世國小 103 年校園防汛安全檢查缺失處置一覽表

學校名稱：_____ 建築物名稱：_____ 檢核日期：____年____月____日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	學校處置方式說明
照片說明：須註明拍照日期、時間及位置			照片說明：須註明拍照日期、時間及位置	
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	學校處置方式說明
照片說明：須註明拍照日期、時間及位置			照片說明：須註明拍照日期、時間及位置	

檢核人員：

總務主任：

校長：